

NORMATIVA DI RIFERIMENTO PER LE PIATTAFORME ELEVATRICI

Le piattaforme elevatrici rientrano nelle disposizioni previste dalla Direttiva Macchine 2006/42/CE.

La licenza di impianto

E' sufficiente che il proprietario dell'impianto, o il suo legale rappresentante, trasmetta una lettera raccomandata al Sindaco dichiarando la volontà di installare la piattaforma elevatrice. La comunicazione conterrà l'indirizzo dell'immobile, la portata, la corsa e il numero di fermate, il nome della ditta scelta per l'installazione. L'Ufficio addetto assegna un numero di matricola e lo comunica al richiedente.

La licenza di esercizio

La rilascia l'apposito Ufficio comunale, al quale è stata rivolta apposita istanza, nella quale è indicato l'indirizzo dell'immobile, la portata, la corsa, il numero di fermate, il nome della ditta prescelta per la manutenzione della piattaforma elevatrice, la dichiarazione di conformità emessa dalla ditta costruttrice e l'accettazione dell'incarico per le visite periodiche da parte di un organismo italiano.

La Manutenzione

Deve essere affidata a tecnici specializzati che eseguano le visite ed osservino le prescrizioni contenute nell'art. 5 Legge 1415/1942, negli artt. 6-7-8-9 del DPR 1767/1951 e nell'art. 19 DPR 14977/1963.

Ispezione periodica

Le ispezioni periodiche devono essere eseguite dal manutentore, il quale annota l'esito sull'apposito libretto e allega copia della Dichiarazione di conformità di cui al DPR 459/96.

Verifica periodica

Le piattaforme elevatrici sono sottoposte ogni due anni a visita periodica da parte di un organismo di certificazione autorizzato.

Differenze tra la nuova normativa e la precedente

- *Possano essere installate porte automatiche di cabina; la piattaforma elevatrice assume sempre più le caratteristiche proprie di un ascensore.*
- *Deve essere installato un contatto elettrico sul puntone di fondo fossa e su quello sul tetto di cabina.*
- *Deve essere installato un rilevatore di sovraccarico con segnalazione visiva ed acustica in cabina.*
- *Sulla porta al piano più basso deve esservi un contatto elettrico a sgancio di corrente e ripristino dal quadro.*
- *Deve essere presente un apparecchio bi-direzionale di segnalazione di emergenza collegato con centrale operativa (linea telefonica fissa o gsm con combinatore).*